



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
НАУРСКОМУ РАЙОНУ

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 29/ 1 /1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Ищерской СОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Усмановой Малике Адисовне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Наурского района по пожарному надзору № 29 от «09» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09ч. 00 мин. «15» марта 2021г. по 13 ч. 00 мин. «15» марта 2021г.

проведена проверка Государственным инспектором Наурского района по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзору старшим лейтенантом внутренней службы Алиевым А.В.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

МБОУ «Ищерская СОШ» ст. Ищерская ул. Голикова № 9.

совместно с Директором Усмановой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	План эвакуации из здания выполнить на основе фотолюминесцентных материалов. (п. 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009.)	(п. 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009.)	29.06.2021г.	
2	Соблюдать сроки перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	(ППР в РФ п.60 абз.1.1479)	29.06.2021г.	
3	Провести обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального	(п.3.ППР в РФ 1479)	29.06.2021г.	
4	Провести огнезащитную обработку, в соответствии с инструкцией завода-	(п.13 ППР в РФ1479).	29.06.2021г.	

	изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки, по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности.			
В корпусе №2				
5	План эвакуации из здания выполнить на основе фотолюминесцентных материалов. (п. 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009.)	(п. 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009.)	29.06.2021г.	
6	Пожарный щит доукомплектовать первичными средствами пожаротушения (Основание: приложение 7. ППР в РФ1479).	(Основание: приложение 7. ППР в РФ1479).	29.06.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор

Наурского муниципального района по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

« 15 » марта 2021 г.



А.В.Алиев

Предписание для исполнения получил:

(Подпись)

Директор Усманова М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » марта 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25